


- proj. główny wyłącznik prądu
- proj. główny wyłącznik agregatu



- proj. rozdzielnicę główną wraz z tablicą licznikową

#### Uwagi:

- przewody zasilające w budynku prowadzić w listwach instalacyjnych na ścianach
- projektowane kable prowadzić w pobliżu kabli istniejących
- rozdzielnicę RG+TL wykonać jako stojącą z drzwiami pełnymi zamykanymi na zamek, IP44

Jednostka projektowa	 ul. Składowa 12/211    tel. 85 307 00 60 15-399 Białystok    697 717 164 tare@tare.pl    502 147 059 www.tare.pl			
Obiekt	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej			
Adres:	ul. M.C. Skłodowskiej 15, 16-200 Dąbrowa Białostocka			
Inwestor	Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej			
Przedmiot rysunku	Rzut piętra – lokalizacja rozdzielnic RG+TL	Skala	1:100	Nr rys. E4
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data
Autor:	mgr inż. Tomasz Surowiec	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	PDL/0074/P00E/07	13.07.2015r.
Współpraca	inż. Karolina Olszańska			